

UAB “Ekomodelis”
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS

2024 m. vasario mėn. 15 d. Nr.24 – 032

Matavimai atlikti objekte: UAB “Biotechpharma“, Mokslininkų g. 4, 12187 Vilnius

Ėminio paėmimo data	Taršos išskytimo šaltinis			Išmetamo dujų-oro mišinio parametrai			skersmuo ^[2] m	Matavimo Metodas ^[1]	Išmetamų teršalų koncentracija mg/Nm ³ [vid]	Pastabos
	pavadinimas	Nr.	nustatomas teršalas	greitis, m/s	tempe- ratūra, °C	tūrio debitas Nm ³ /s				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
2024-02-14	GK Buderus Logano SHD815 (1,4 MW)	001	Anglies monoksidas (A)	1,4	52	0,114	0,35	Elektro- cheminis	52	
			Azoto oksidai (NOx) (A)						62	
	VŠK Logamax plus GB 162-100 (100 kW) 3 vnt.	002	Anglies monoksidas (A)	8,9	80	0,056	0,10		68	veikė katilasNr.2
			Azoto oksidai (NOx) (A)						62	
	GK Viessman K01 (4,13 MW)	003	Anglies monoksidas (A)	3,0	69	0,186	0,5		10	
			Azoto oksidai (NOx) (A)						73	
	VŠK Viessman Vitocrossal (291kW) 3 vnt	004	Anglies monoksidas (A)	1,9	51	0,403	0,4		14	
			Azoto oksidai (NOx) (A)						34	

[1]- Pagal stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodines rekomendacijas

[2]- matavimo vietoje

UAB“Ekomodelis“ direktorius



(parašas)

Gintaras Ulevičius